

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

UPS-appliance

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Eaton Power Quality Oy, P.O.Box 54, FI-02921 ESPOO,
FINLAND

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Eaton Power Quality Oy, Koskelontie 13, FI-
02920 ESPOO, FINLAND

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Eaton Power Quality Oy, Koskelontie 13,
FI-02920 ESPOO, FINLAND

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

POWERWARE

Model / Type Ref.
Ref. De type

PW9155-15I-N-5-32x9Ah, PW9155-12I-N-8-32x9Ah,
PW9355-8-N-15-32x9Ah, PW9355-10-N-10-32x9Ah,
PW9355-12-N-8-32x9Ah, PW9355-15-N-5-32x9Ah

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page

—

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 62040-1-1:2002 1st Edition including CENELEC
Common Modifications and US National Differences

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of
this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat


235169

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body of Finland
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification de Finlande

SGS Fimko Ltd

Date: 27 December 2004

Signature:



Tom Törn
Director, Certification Services

Ratings and principal characteristics

Type PW9155-12I-N-8-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 17A. Battery: DC 384V, 9Ah, 36A. Class I Output: 1/N/PE 230V 50Hz, 53A, 12kVA, 10.8kW
Type PW9155-15I-N-5-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 22A. Battery: DC 384V, 9Ah, 45A. Class I Output: 1/N/PE 230V 50Hz, 66A, 15kVA, 13.5kW
Type PW9355-8-N-15-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 12A. Battery: DC 384V, 9Ah, 24A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 12A, 8kVA, 7.2kW
Type PW9355-10-N-10-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 15A. Battery: DC 384V, 9Ah, 30A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 15A, 10kVA, 9.0kW
Type PW9355-12-N-8-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 17A. Battery: DC 384V, 9Ah, 36A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 17A, 12kVA, 10.8kW
Type PW9355-15-N-5-32x9Ah	Input: 3/PE, 230V, 50Hz, 22A. Battery: DC 384V, 9Ah, 45A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 22A, 15kVA, 13.5kW

Additional information (if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

Date: 27 December 2004

Signature:

SGS Fimko LtdTom Törn
Director, Certification Services